

广东医科大学顺德妇女儿童医院 家用空调定点供应服务项目需求书

一、项目概况

根据我院业务发展需要，拟采购符合资格条件的供应商负责提供我院家用空调采购安装，空调设备必须为广东政府采购智慧云平台电子卖场的机型。

二、项目主要内容

序号	项目名称	年度采购预算	服务期限	服务地点
1	家用空调定点供应服务	80万	1年	采购人指定的位置

三、服务要求

1. 供应商协助采购人在广东省政府采购智慧云平台上完成采购流程，包括提供商品链接等；承诺所供货物必须符合国家相关标准，保证货物全新正品，同时能提供相应的产品检验合格证明文件等。供货的设备型号及材料包括但不限于附件清单所列项目。因产品质量引起的一切责任由供应商承担。

2. 采购人负责提供空调设备安装所需用水、用电，并为空调设备提供正常稳定的电源。供应商负责清理现场，并注意冷凝水处理接入排水管。

3. 供应商应按采购人要求（品牌、名称、产地、规格和重量）供货，如货物不符合采购人质量标准，必须退货并在采购人规定时间内重新供应相应货物。供应商除不可抗力原因，不得延迟送货（采购人要求推迟除外）。否则采购人有权终止合同。

4. 按季度结算，结算金额以实际发生数量、协议单价为基准。

5. 供货的设备型号及材料包括但不限于附件清单所列项目。

四、售后要求

自采购人确认签收货物之日起三个月内，供应商对所供整个项目的货物实行包换退。服务期间提供的货物出现以下情况，供应商无条件退（换）货：

（1）不符合质量要求或采购计划要求的；

（2）带包装的商品，其包装不密封、不整齐、已拆封，或标识不全的；

（3）出现损坏（包括表面损坏），或出现水渍、串味、受潮等导致货物性质改变的；

（4）交货质量检验合格，但在保质期内出现质量问题的；

（5）其他不符合产品安全要求的。

五、验收要求

1. 本项目所用材料及货物均由中选供应商负责采购运输，必须有产品合格证明，严禁使用不合格产品。所用材料均符合环保标准，无毒、无害、无污染。对使用不合格材料而导致质量；

2. 安全事故等问题，并依法确认为中选供应商责任的，采购人有权退回所有货物，由此所造成的人员伤亡、经济损失、退换货物费用全部由中选供应商自行承担。若双方对质量有争议，则将该物资送至佛山市顺德区范围内具备法定资格的检测机构作质量检测。若检测结果合格，检测费用由采购人支付；若检测结果不合格，则检测费用由成交中选供应商支付；

3. 中标供应商将货物送到采购人指定地点，由合同双方对货物进行初步检验（数量、外包装等），若物资不符合质量要求，采购人有权拒绝接收；

4. 中标供应商每次配送货物须随货附上送货单作为凭证，数量由双方当面清点并签字确认。送货单须详细注明品名、规格、单价、数量等。送货单涂改或标记不清的，采购人有权拒绝签收；

5. 中标供应商将所有设备的合格证等资料装订成册交采购人。

六、送货要求

1. 送货方式：合同签订后，供应商备齐货物，根据采购人需求制定送货及派发计划。供应商根据采购人书面订单或其他方式通知订购品种、数量后，按清单按时派送到采购人指定地点。具体送货时间经双方协商确定。

2. 对采购人计划性的供货需求，供应商须在接到采购人的采购计划后在采购人指定时间前完成服务。

3. 供应商在非不可抗力情况下拖延配送的，采购人对供应商作出严重警告，并处人民币 5000 元/次的罚款（罚款在货款内扣除）；出现 3 次拖延配送的，采购人有权单方面、无条件解除合同，并由中选供应商承担一切经济责任及法律责任。

4. 供应商须对配送人员严格管理，对他们的行为负全责。配送人员在配送过程中的一切行为须严格遵守法律法规、安全规范及采购人的各项规章制度等；若配送人员出现损害采购人形象和利益、意外伤亡事故或触犯国家法律等情况的，由供应商承担一切经济责任及法律责任。

5. 在签收之前，货物的所有权和风险均属供应商，货物发生遗失、损坏由供应商负责。

七、清单目录

（一）设备清单

序号	匹数	设备类型	品牌	型号	工作类型	能效等级	工作电压	单价
1	大一匹	分体挂机			定频		AC220V	
							AC220V	

					变频	AC220V	
						AC220V	
2	匹半	分体挂机			定频	AC220V	
						AC220V	
					变频	AC220V	
						AC220V	
3		分体挂机			定频	AC220V	
						AC220V	
					变频	AC220V	
						AC220V	
4	两匹	方形柜机			定频	AC220V	
						AC220V	
					变频	AC220V	
						AC220V	
5		天花四面出风			定频	AC220V	
						AC220V	
					变频	AC220V	
						AC220V	
6		风管机			定频	AC220V	
						AC220V	
					变频	AC220V	
						AC220V	
7		分体挂机			定频	AC220V	
						AC220V	
					变频	AC220V	
						AC220V	
8	三匹	方形柜机			定频	AC220V	
						AC220V	
					变频	AC220V	
						AC220V	
9		方形柜机			定频	AC380V	
						AC380V	
					变频	AC380V	
						AC380V	
10		天花四面出			定频	AC220V	

		风				AC220V	
					变频	AC220V	
						AC220V	
11		天花四面出风			定频	AC380V	
						AC380V	
					变频	AC380V	
						AC380V	
12		风管机			定频	AC220V	
						AC220V	
					变频	AC220V	
						AC220V	
13		风管机			定频	AC380V	
						AC380V	
					变频	AC380V	
						AC380V	
14	五匹	方形柜机			定频	AC380V	
						AC380V	
					变频	AC380V	
						AC380V	
15		天花四面出风			定频	AC380V	
						AC380V	
					定频	AC380V	
						AC380V	

备注：以上报价需要报同型号的两个能效等级。

(二) 辅材清单

序号	项目	材料内容				备注	计价单位	单价
		名称	品牌					
1	大一匹、匹半外机支架	不锈钢普通支架					套	
		不锈钢豪华支架				带横担	套	
2	两匹、三匹外机支架	不锈钢豪华支架				带横担	套	
3	五匹外机支架	不锈钢豪华支架				带横担	套	
		排水管	保温	铜管	电缆			

4	排水管	6分 PVC 排水管套加厚保温						加厚保温厚度为3cm	米
		一寸 PVC 排水管套加厚保温							
5	大一匹、匹半空调铜管	空调铜管、加厚保温、内外机连接线 1.5 平方							米
	两匹空调铜管	空调铜管、加厚保温、内外机连接线 2.5 平方							米
6	三匹空调铜管	220 V	空调铜管、加厚保温、内外机电源线 4 平方、信号线 1.5 平方					加厚保温厚度为3cm	米
		380 V	空调铜管、加厚保温、内外机电源线 2.5 平方、信号线 1.5						米

			平方						
7	五匹空调铜管	空调铜管、加厚保温、内外机连接线 2.5 平方、信号线 1.5 平方						米	
8	一次成型孔	墙砖钻孔					无尘作业	个	
		樑孔							

(三) 拆机清单

匹数	项目	拆机费
1 匹	分体机	
1.5 匹	分体机	
2 匹	分体机	
	天花机	
	柜机	
	风管机	
3 匹	分体机	
	天花机	
	柜机	
	风管机	
5 匹	天花机	

	柜机	
	风管机	

备注：以上报价包括但不限于税费、人工（含高空作业费）、工程垃圾清洁费、办理施工许可证等一切项目实施的费用。

八、其他：

出现下列情形之一的，本项目合同终止：

- (1) 本项目顺利完成。
- (2) 在本合同服务期内，因不可抗力情形导致本合同无法继续履行的，而由此导致毁损并造成的损失双方互不承担责任。
- (3) 经双方协商一致解除本项目合同的。
- (4) 其他未尽事项另行商谈确定。

九、评选参考标准：

序号	项目	评分内容	分值
1	服务部分	公司规模、资质等	10分
		近三年相关业绩情况	10分
公司技术方案比较。		30分	
公司提供响应时间比较。		15分	
公司提供售后服务的内容 (包括质保期、维护保养方案、补充承诺等)比较		5分	
5	价格部分		30分