

广东医科大学顺德妇女儿童医院

(佛山市顺德区妇幼保健院)

项目需求书

项目名称：城市火灾自动报警远程监控系统联网服务项目

2023 年 7 月

一、采购项目情况概述

本项目主要为广东医科大学顺德妇女儿童医院（佛山市顺德区妇幼保健院）提供消防物联网火灾自动报警远程监控联网服务。医院总院区联网控制器型号为深圳赋安 FS5050，监控范围为顺德妇幼保健院产科大楼、综合楼、儿童医院区域；孕产保健中心院区联网控制器型号为北京利达 LD128E，监控范围为孕产保健中心整栋区域。

二、项目采购内容

1. 项目清单

序号	项目名称	数量	单价 (人民币元)	预算总金额	期限(如需)
1	城市火灾自动报警远程监控系统联网(总院)	1	28670	28670	1年
2	城市火灾自动报警远程监控系统联网(孕产保健中心)	1	25460	25460	1年
合计：(单位人民币元)				54130	
备注：					

三、项目实施地点：广东医科大学顺德妇女儿童医院妇产医院、儿童医院与孕产保健中心等（佛山市顺德区保健路3号、佛山市顺德区鉴海南路14号）

四、项目预算金额：合计不超过54130元人民币。预算中包括但不限于联网服务费、消防专线费、维保检查设备、维修人工费用、运输及对值班人员进行培训以及完成本项目内容所需的一切费用等。

五、项目要求

1. 资质要求：根据中华人民共和国国家标准“GB50116-2013 火灾自动报警系统设计规范”、“GB16806-2006 消防联动控制系统”、“GB50440-2007 城市消防远程监控系统技术规范”等要求执行。

2. 服务要求：（1）供应商应对我院的消防联网设备进行24小时不间断网络监测，接收、查询、核实、处理各种信息；监控中心在接到火警信息后第一时间将信息上传119指挥中心，同时电话回访发出信息的场所。（2）系统为消防监督部门提供监督接口，消防监督机构可以随时登录监控系统平台对社会单位自动报警控制器运行状况和值班情况适时进行监控检查。（3）要求每个季度对医院现场值班室的网络传输设备进行维护。现场查看网络传输设备状况良好。（4）通过每

月监控中心的巡检数据可监测到医院自动报警系统即控制设备内有哪些探头会上
传较多的故障信息。

六、付款方式：服务费用需按合同报价金额一次性支付。双方签订合同后，提供
发票给医院走付款流程，收到全额监测服务费十个工作日内即开通与监控中心联
网。

七、其他

出现下列情形之一的，本项目合同终止：

- (1) 本项目顺利完成。
- (2) 在本合同服务期内，因不可抗力情形导致本合同无法继续履行的，
而由此导致毁损并造成的损失双方互不承担责任。
- (3) 经双方协商一致解除本项目合同的。
- (4) 配合采购人和需求科室完成合同签订等工作。
- (5) 其他未尽事项另行商谈确定。

八、评选参考标准

项目评分项	分值
公司证照齐全、合法有效。	一票否决
价格部分。	30
公司 2018 年后至今同类项目的业绩经验对比。	10
公司技术方案比较。	20
公司提供响应时间比较。	20
公司提供售后服务的内容(包括质保期、维护保养方案、补充 承诺等)比较。	20
合计	100