

# 广东医科大学顺德妇女儿童医院

(佛山市顺德区妇幼保健院)

## 项目需求书

项目名称： 2023 年中心机房空调及 UPS 维护项目

2023 年 8 月

## 一、采购项目情况概述

我院信息中心机房目前有一台艾默生 UPS UL33-0400L、一台艾默生 PEX1030 精密空调 该两台设备均于 2009 年 7 月安装开机运行。为维持正常运作，需要继续购买维保服务。

## 二、项目采购内容

项目清单：

序号	项目名称	数量	单价 (人民币元)	预算总金额	期限 (如需)
1	2023 年中心机房空调 及 UPS 维护项目	1	20000	20000	1 年
合计： (单位人民币元)				20000	
备注：					

## 三、项目实施地点

佛山市顺德区大良街道保健路 1 号广东医科大学顺德妇女儿童医院  
(佛山市顺德区妇幼保健院) 儿童医院 5 号楼 2 楼中心机房。

## 四、项目预算金额

合计不超过 20000 元人民币。预算中包括但不限于配件费用、服务费用以及完成本项目内容所需的一切费用等。

## 五、项目要求

### 1. 资质要求：

- (1) 原厂或代理商 (需要提供原厂针对本项目的授权书)
- (2) 近三年同类案例不少于 3 个。

### 2. 服务要求：

- (1) 维修更换的备件需要提供原厂全新配件，要求原厂提供服务承诺函。
- (2) 精密空调为包配件及上门服务季度巡检，含耗材及室外机清洗；
- (3) UPS 为包配件及上门服务，一年巡检两次 (并出具相应的巡检报告)，  
含电池检测。

(4) 维护厂家必须提供 24 小时售后服务电话，紧急故障 7×24 小时服务，  
2 小时到现场。

### 3. 技术要求：

(1) UPS 服务工程师需要同时具备高压和低压电工证，同类工作经验不低于 5 年；

(2) 精密空调服务工程师需要同时具备制冷证和焊接专业证书，同类工作经验不低于 5 年。

#### 4. 维护内容：

维保期间，对机房内的艾默生品牌空调需免费提供原厂维保服务，包括：备件返修服务、备件保障、故障抢修-紧急响应、远程技术支持、现场维修、灾变应急、隐患排除、后备设备支持、7\*24 现场服务、备件维修等服务；以及定期深度巡检服务，并提供艾默生空调原厂维保内容及巡检检查报告。

维保期间，对 UPS 系统免费提供原厂维保服务（电池除外），包括：备件返修服务、备件保障、故障抢修-紧急响应、远程技术支持、现场维修、灾变应急、隐患排除、后备设备支持、7\*24 现场服务、备件维修等；以及每半年度对 UPS 系统进行内部性能测试、功能测试、参数校验、UPS 整体维护、电池维护、电气检测，并提供相应的巡检报告。

#### 六、付款方式：

按合同约定进行付款。

#### 七、评选标准

项目评分项	分值
公司证照齐全、合法有效。	一票否决
<b>价格部分。</b>	<b>30</b>
公司 2018 年后至今同类项目的业绩经验对比。	10
公司技术方案比较。	20
公司提供响应时间比较。	20
公司提供售后服务的内容(包括质保期、维护保养方案、补充承诺等)比较。	20
<b>合计</b>	<b>100</b>