

广东医科大学顺德妇女儿童医院
(佛山市顺德区妇幼保健院)

项目需求书

项目名称：消防系统整改维修项目

2025 年 3 月

一、项目概述:

根据我院业务发展需要,需采购、和维修一批消防设施、设备,欢迎各符合条件的供应商报名。

序号	项目内容	最高限价(元)
1	消防系统整改维修项目	9.99万
备注:以上价钱均含税及实施服务的一切费用。		

注:该预算价为最高限价,超过预算价的报价均为无效报价,按实际需求供货,最终结算价不得高于合同价。合计不超过99900元人民币。预算中包括但不限于各项税费、设备设施维修人工费用、维保服务人工费用、工具费、日常五金耗材(包括但不限于电工胶布、水生料带、螺丝、胶粒等)、高空作业费、保险费用、交通差旅费用、运输费、装卸费、加班费以及完成本项目内容所需的一切费用等。

二、采购项目要求

1. 供货商资格

1.1 具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

1.2 必须是在中华人民共和国境内注册的具有独立承担民事责任能力的法人或其它组织。

1.3 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

1.4 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

1.5 近三年在经营活动中没有重大违法记录。

2. 项目内容:

2.1 服务期限为合同签订之日起1年,按需供货并提供上门安装、维修等服务。

2.2 采购内容包括常用的消防设备设施(详见:附件清单),主要用于日常维护、维修、更新、替换。

2.3 每个货物品种及数量需要根据采购人的实际需要采购,采购人没有义务确保每个货物的采购数量,也不承诺采购金额,请供应商根据自身经验自行承担采购风险。

2.4 供应商在协议有效期内负责供应与维修采购人附件清单内包括的货物与维修项目,供应商必须保证所供应的货物的供货质量及货源安全,并提供有完善的售后服务。

3. 质量要求:

3.1 供应商所供应的货物必须是所代表品牌厂商原装出品的、全新的、包装完好的、符合国家有关质量、安全、环保标准的及招标文件提出的有关质量标准的产品,且提供的物品必须是近期出厂的,一般不超过出厂日期至有效期一半的时间。

3.2 供应商所提供的货物质量、服务质量问题而出现安全事故，供应商须负一切责任并且采购人有权取消其供货资格。

3.3 在采购人验收之前，货物所有权和风险属于供应商，货物发生遗失、损坏、等由供应商负责。

3.4 如有必要，供应商须向采购人提供采购人所需要的有关货物的资料：货物生产厂家的营业执照复印件、卫生许可证复印件以及相关检测报告等。

4. 服务要求：

4.1 供应商须安排固定的业务员专责采购人的业务、委派固定的运送人员负责运送工作，如须更换相关人员，须经提前知会采购人同意。

4.2 供应商须按照采购人指定的货物名称、规格、数量等要求在规定时间内将货物送到指定地点，供应商供货不符合要求的，采购人有权立即拒收，退货后供应商须在采购人指定时间内完成补充或更换。配送供应的货物，供应时为初步验收，并不是最终验收，最终验收为货物安装使用并且无异常后为最终验收（如是备件，入库时同为初步验收）。在此期间，因货物自身质量问题导致无法使用或自然破损等问题（非人为因素导致），均由供应商负责，直至更换符合要求的货物。

4.3 对采购人需求货物的供货配送要求，供应商原则上在 24 小时内送货达指定地点，最长不超过 48 小时。对采购人临时应急供货配送的要求，供应商应需随订随送，至少在 1 小时内响应，2 小时内送达。紧急情况下不能按照规定送货至采购人指定地点，采购人有权向第三方供应商进行采购货物直至满足需求为止，相关费用由供应商无条件全额承担。

4.4 供应商在送货与现场维修、安装时，由采购人指定人员负责检查验收货物与维修项目。

5. 其它要求：

出现下列情形之一的，本项目合同终止：

5.1. 本项目顺利完成。

5.2. 在本合同服务期内，因不可抗力情形导致本合同无法继续履行的，而由此导致毁损并造成的损失双方互不承担责任。

5.3. 经双方协商一致解除本项目合同的。

6. 评分标准：

项目评分项	分值
公司证照齐全、合法有效。	一票否决
价格部分。	30
公司 2020 年后至今同类项目的业绩经验对比。	10
公司技术方案比较。	20
公司需求响应度、应急度比较。	20
公司提供报价样品比较。	20
合计	100

7. 附件清单：本项目要求中所出现的产品品牌、规格、型号、材料等参数仅作为参考建议，为最低要求，也是常用品牌，供应商可以提供相当于或优于需求文件清单参数的货物。

附件 1：广东医科大学顺德妇女儿童医院 1、3、7、8、9 及产科大楼回路烟感线路故障点修复项目：

序号	项目名称	项目要求	具体参数	单位	数量	综合单价	金额	位置
1	烟感	检修及更换		个	49			1 回路
2	烟感	检修及更换		个	30			3 回路
3	烟感	检修及更换		个	7			7 回路
4	烟感	检修及更换		个	40			8 回路
5	烟感	检修及更换		个	13			9 回路
6	烟感	检修及更换		个	20			产科大楼 2 号机
7	温感	检修及更换		个	8			院内
8	手报	检修及更换		个	7			院内

9	警报	检修及更换		个	5			院内
10	声光	检修及更换		个	5			院内
11	模块	检修及更换		个	4			院内
12	烟感	温感更换烟感		个	42			产科大楼走廊
13	双绞线		NH-RVS-2 × 1.5	米	300			
14	金属软管		C16	米	100			
15	系统调试			项	1			
(一)	含税合计							

附件 2：广东医科大学顺德妇女儿童医院一泵房维修项目：

序号	项目名称	项目要求	备注	单位	数量	综合单价	金额
1	主楼 1 号消防主泵卡死及漏水	拆装及维修	含材料	项	1		
2	主楼 2 号消防主泵漏水	拆装及维修	含材料	项	1		
3	主楼 1 号喷淋主泵漏水	拆装及更换	含材料	项	1		
4	主楼 2 号喷淋主泵漏水	拆装及更换	含材料	项	1		
5	软接	拆装及更换	DN150	个	4		
6	软接	拆装及更换	DN32	个	2		
7	儿童医院 2 号喷淋泵漏水	拆装及更换	含材料	项	1		

8	水力警铃	更换		个	1		
9	压力表	增加	1.6MPa	个	1		
10	主楼泵房翻新	除锈及上漆	含材料	项	1		
(一)	含税合计						

附件 3：广东医科大学顺德妇女儿童医院（佛山市顺德区妇幼保健院）-更换消防设施项目：

序号	项目名称	规格/型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	品牌参数
1	消防水带	8-65-20 米	条	115			
2	消防卷盘 (不含球阀)	20 米	套	37			
3	卷盘消防球阀	DN25	个	12			
4	卷盘球阀	DN25	支	8			
5	消防栓头	DN25	个	3			
6	手提式 4kg 干粉灭火器	MFZ/ABC4	个	67			
7	手推式 30kg 干粉灭火器	MFTZ/ABC30	台	2			
8	手推式 25kg 水基灭火器	MSTZ/25	台	2			
9	手提式 2kg 二氧化碳灭火器	MT/2	个	22			
10	灭火器箱	4KG×2	个	2			
11	消防应急灯		盏	10			
12	安全出口标志灯		支	15			

13	消防箱翻新		个	2			
14	更换人工费用		项	1			
(一)	含税合计						